

# 平成24年度末 水俣市上水道管延長及び耐震適合率

## 1 上水道管総延長

上水道管	《耐震管延長》	《非耐震管延長》	上水道管 総延長
	10,424m	138,126m	148,550m

## 2 耐震管路延長及び耐震適合率

※管路の耐震適合率 = ( 耐震管延長 / 上水道管総延長 ) × 100

$$= ( 10,424\text{m} / 148,550\text{m} ) \times 100 = 7.0\%$$

耐震適合率
7.0%

